

**Omezení rozsahu schválení ETA-11/0429 (Hilti Protipožární nátěr CFS-CT, Protipožární deska) týkající se použití na podlahu a stěny Protipožární zpěňující páska Hilti CFS-W P**

Vážený zákazníku,

s lítostí vás musíme informovat o tom, že rozsah schválení ETA-11/0429 je omezen následujícím způsobem

- a. plastová potrubí
- b. pro EI 90 U/U a EI 120 U/U
- c. konstrukční skupiny 4 a 6 – vnější průměr větší než 110 mm


toto použití již nelze využívat, jak je popsáno ve chválení ETA

- strany 87 a 88, 91 a 92, 95 až 98 z 208 (bod 2.2.14.6.1 / 2.2.14.6.2 / 2.2.14.6.5 / 2.2.14.6.6 / 2.2.14.6.9 / 2.2.14.6.10 / 2.2.14.6.11 / 2.2.14.6.12) a
- strany 178 a 179, 181 až 182, 185 až 187 z 208 (bod 2.6.10.5.1 / 2.6.10.5.2 / 2.6.10.5.4 / 2.6.10.5.5 / 2.6.10.5.8 / 2.6.10.5.9 / 2.6.10.5.10)



Gregory Dillen  
Head of Marketing  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation

Schaan, 5. 1. 2022



Martin Althof  
Head of Quality  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation