

SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013

Hilti protipožiarne vankúše CP 651N

No. Hilti GFC 06/2016

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Hilti protipožiarne vankúše CP 651N

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Vid' číslo šarže uvedené na výrobku

3. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s technickým posúdením:

Protipožiarne vankúše Hilti CP 651N sú určené na utesnenie prestupov káblových trás vo zvislých a vodorovných požiarne deliacich konštrukciách. Káblová upchávka vznikne obložením káblov vankúšmi CP 651N.

Káblové prestupy	Káble, Káblové zväzky a káblové rošty	PKO-16-148/AO204 platné do 31.12.2021
------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

4. Obchodné meno a kontaktná adresa výrobcu:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013:

Systém IV

6. Označenie certifikátu a dátum vydania a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

Certifikát výrobku č. 204/C5a/2014/080-019217 vydal dňa 25.10.2014, Technický a skúšobný ústav stavebný TZÚS Praha, pobočka Požiarna bezpečnosť stavieb, Prosecká 811/76a 190 00 Praha.

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre / Technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda F – bez skúšania podľa STN EN 13501-1+A1
Požiarne odolnosť	Podľa STN EN 1366-3, STN EN 1366-4+A1, STN EN 13501-2+A1

8. Hilti Slovakia spol. s r.o. vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.

Za dovozcu Hilti Slovakia spol. s r.o.:

Hilti Slovakia spol. s r.o.

Galvaniho 7
821 04 Bratislava
IČO: 31344445 DIČ: SK2020317420

Dan Moravec

Product manager Firestop & Chemicals

Bratislava, Január 2016